

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Можге (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в городе Можге)

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46

Фактический адрес: 427790, УР, г. Можга, ул. Ленина, 8

Телефон, факс: 8(34139) 3-22-14

E-mail: sanitar2@udmnet.ru

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962

ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
Зарегистрирован в Госреестре:
РОСС RU .0001.510754


Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27 мая 2015 г.

Утверждаю:

Заместитель главного врача

Д.С. Шахтов

11.11.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3338-3340 Д от 11.11.2022

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода подземных источников 1 класса - Скважина № 1231. УР, Вавожский район, д. Ст. Жуё, ул. Центральная, 48

Вода подземных источников 1 класса - Скважина №1618. УР, Вавожский район, д. Дубровка, ул. Антоновская, 13

Вода подземных источников 1 класса - Скважина №2487. УР, Вавожский район, с. Тыловыл-Пельга, ул. Центральная, 95

Заказчик:

ООО "Восход"

Юридический адрес:

Удмуртская Республика, Вавожский район, МО "Тыловыл-Пельгинское", д. Дубровка, ул. Новая, 2

Фактический адрес:

Удмуртская Республика, Вавожский район, МО "Тыловыл-Пельгинское", д. Дубровка, ул. Новая, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 08.11.2022 09:03 - 08.11.2022 09:20

Дата и время доставки пробы (образца): 08.11.2022 10:30

Сотрудник, отобравший пробы: начальник Т-Пельгинского территориального отдела С.П. Тарасов

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Восход" Удмуртская Республика, Вавожский район, МО "Тыловыл-Пельгинское", д. Дубровка, ул. Новая, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Восход" Удмуртская Республика, Вавожский район, МО "Тыловыл-Пельгинское", д. Дубровка, ул. Новая, 2

Код пробы (образца): 02225353338, 02225353339, 02225353340

Тара, упаковка: стерильные стеклянные емкости

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012;

Условия транспортировки: Автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлементы

Акт, протокол отбора пробы: № 535 от 08.11.2022

Основание для отбора: заявление № 623 от 08.11.2022, договор № 203 от 23.05.2022

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Смирнова И.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).

2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик

4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 3-х экземплярах

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Код образца (пробы): 02225353338, 02225353339, 02225353340

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 08.11.2022 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 08.11.2022 10 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 10.11.2022



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 02225353338, Рег. №: 5800 - Вода подземных источников 1 класса: Скважина № 1231. УР, Вавожский район, д. Ст. Жуё, ул. Центральная, 48				
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
3	Общее микробное число	6	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
5	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 02225353339, Рег. №: 5801 - Вода подземных источников 1 класса: Скважина № 1618. УР, Вавожский район, д. Дубровка, ул. Антоновская, 13				
6	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
7	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
8	Общее микробное число	2	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
9	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
10	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 02225353340, Рег. №: 5802 - Вода подземных источников 1 класса: Скважина № 2487. УР, Вавожский район, с. Тыловыл-Пельга, ул. Центральная, 95				
11	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
12	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
13	Общее микробное число	4	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
14	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015
15	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: Температурный режим помещения бак. лаборатории при исследовании Т 25,6 С, вл. 35,0 %

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат 3Ц-1125 М	522	аттестат № 46/М--258-10/22	09.10.2023
2	Баня термостатирующая прецизионная "LB-212"	692	аттестат 46/М-260-10/22	09.10.2023
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35.500.1	981		

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Обухова Е.А.	
Фельдшер-лаборант Огородникова Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Бажина Вера Григорьевна	

1. Результаты исследований распространяются на представленный образец (пробу).

2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

3. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик

4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 3-х экземплярах